



Председателю Минского областного
исполнительного комитета
Турчину А.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о причинах и условиях травмирования и
гибели, выявленных в ходе расследования
уголовного дела № 23126130161

Уважаемый Александр Генрихович!

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области уделяется особое внимание расследованию фактов травмирования и гибели граждан при осуществлении строительных работ, на системной основе проводится анализ причин и условий, способствовавших их наступлению.

Несмотря на принимаемые уполномоченными государственными органами, руководителями предприятий и организаций Минской области меры профилактического характера, несчастные случаи с тяжелыми последствиями, гибель работающих продолжают иметь место.

Так, Любанским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь (далее – Любанский РОСК) 29.02.2024 окончено расследование уголовного дела № 23126130161 по обвинению Рудько Олега Владимировича и Вороха Сергея Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК.

В ходе расследования установлено, что на основании договора строительного подряда на выполнение капитального ремонта, заключенного 25.07.2023 между ГУ «Любанский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» в интересах управления по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома (далее – Любанский РИК), и ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой» (далее – ДУП «ПМК-201»), производились фасадные работы на строительном объекте: «Капитальный ремонт с модернизацией кровли ГУО Сосновская средняя школа № 2 Любанского района» (далее – строительный объект), по адресу: Любанский район, аг. Сосны-2, ул. Школьная, 1а. В ходе этого производитель работ Ворох С.С. допустил нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин при их производстве, в результате чего машинист крана Рудько О.В., управляя автокраном автомобильным грузовым

«МАЗ 6312В3 KS» осуществил подъем плотников с помощью самодельной деревянной рабочей платформы, не предназначенной для подъема людей, в следствие чего около 14.15 часов 18.09.2023 произошло опрокидывание указанной платформы, повлекшее за собой выпадение плотников ДУП «ПМК-201» Гритченко Виктора Николаевича, 17.04.1981 года рождения, и Новика Ивана Ивановича, 19.10.1969 года рождения, которые получили телесные повреждения, а последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе следствия установлены грубые нарушения строительных норм и правил по охране труда со стороны машиниста крана ДУП «ПМК-201» Рудько О.В. и производителя работ Вороха С.С., при выполнении работ на высоте, в результате чего произошло опрокидывание самодельной деревянной платформы и падение Гритченко В.Н. и Новика И.И.

Организационной причиной несчастного случая явилось не обеспечение безопасного способа выполнения работ на высоте, выразившееся в выполнении работ: без наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью; с нарушением проекта производства работ (далее – ППР) и проекта организации строительства (далее – ПОС), предусматривающих устранение (снижение) воздействия на работающих опасных производственных факторов; без проведения целевого инструктажа по охране труда; без постоянного контроля со стороны ответственных должностных лиц за порядком и безопасностью выполнения работ, с использованием оборудования не предназначенного для данных целей.

Подъем рабочих осуществлялся при помощи самодельной деревянной рабочей платформы, не предназначенной для подъема людей, в нарушение п. 28 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 № 78, где указано, что мобильные подъемные рабочие платформы, не имеющие паспортов организаций-изготовителей, не допускаются к эксплуатации.

Кроме этого, в соответствии с п. 423 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66, при производстве работ грузоподъемными кранами не допускается перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми, подъем людей грузоподъемными кранами может производиться в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией на грузоподъемный кран, только в кабине (люльке), поставленной изготовителем в комплекте с ним, и после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей.



Фото № 1. Вид 1 самодельной деревянной рабочей платформы.

Необходимо отметить, что кроме указанной выше деревянной рабочей платформы предприятием также использовалась иная платформа (фото № 2), находившаяся на территории школы (размерами 2,26х5,43 м).



Фото № 2. Вид 2 самодельной деревянной рабочей платформы.

При использовании деревянной рабочей платформы (фото № 1) работающие не были надлежащим образом обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209: страховочными поясами, а строительные каски использовались работающими ненадлежащим образом, а именно без застегивания на подбородочный ремень.

Установлено, что машинист крана Рудько О.В., имеющий соответствующую квалификацию машиниста крана и стропальщика, 05.03.2019 лишен права управления транспортными средствами на 3 года за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18,16, ч. 2 ст. 18.17 КоАП. Несмотря на это, по истечении 3 лет руководителем организации Лучиновичем В.Н. 15.12.2021 он переведен с должности слесаря по ремонту автомобилей на должность машиниста автомобильного крана.

Стоит отметить, что пострадавший и погибший плотники Гритченко В.Н. (0,40‰) и Новик И.И. (1,2‰), находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Последние в обеденное время, воспользовавшись отсутствием на строительном объекте производителя работ Вороха С.С., употребили спиртные напитки.

Наряду с указанными выше нарушениями, невозможно не отметить то, что несмотря на проведение до 25.09.2023 строительных работ по капитальному ремонту школы, должностными лицами в лице заместителя председателя Любанского РИК Домашевич Т.Н., начальника управления по образованию, спорту и туризму Любанского РИК Каравацкой Т.Л., директора ГУО «Сосновская средняя школа № 2 Любанского района» Фалецкой В.Н. 28.08.2023 подтверждена готовность данного социального значимого объекта к 2023/2024 учебному году. В то же время на территории школы во время учебного процесса осуществляла работу тяжелая строительная техника – автокран, эксплуатация которой предусматривает отсутствие посторонних лиц в зоне действия источника повышенной опасности, в данном случае в радиусе около 27 м.

Следует также отметить, что безопасность граждан, защита их жизни и здоровья является приоритетным направлением государственной политики Республики Беларусь. Одной из важных сфер реализации данной политики является работа профессиональных союзов.

Любанским РОСК в Любанский РИК 09.01.2024 № 11-20/25 направлено информационное письмо «О недостатках в работе Любанского районного объединения профсоюзов в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда», поскольку работа в данном направлении требует дополнительных мер по совершенствованию работы.

Согласно ответу Любанского РИК от 08.02.2024 № 10/01/1-10, информационное письмо рассмотрено, председателю Любанского районного объединения профсоюзов Радчене О.А. и райкому профсоюза работников АПК указано на недостаточную работу общественных инспекторов по охране труда ДУП «ПМК-201».

Информируем о допущенных нарушениях и предлагаем принять дополнительные организационно-практические меры, направленные на повышение эффективности профилактической работы, в том числе усиления роли профессиональных союзов в обеспечении безопасных условий труда работников и недопущении производственного травматизма в организациях Минской области.

С уважением,

Начальник управления
генерал-майор юстиции



А.И.Лис